




Technical specifications / Технические спецификации

Description Наименование	Q-ty/ К-во	Specifications Спецификации	Picture/Фото
<p>1. Reverse Osmosis Filter (Including delivery to every health facility, installation and water testing after installation)</p>	112	<p>Water pressure – 2-6 Bar Required water temperature – +4...+40 C Water PH 6-9 Mineralization not more than 2000 mg/l Water hardness – not more than – 10 Grains per gallon</p> <p>The basic elements of the system: The water supply – 1m3/day (24 hours) for the water temperature +25C</p> <p>1-st stage of filtration (pre-cleaning) – mechanical filter 2-nd stage of filtration (second stage of cleaning) – carbon filter 3-rd stage of filtration (post – cleaning) – carbon filter 4-th stage of filtration (RO membranes with capacity 400 gallons / day) – with equivalent water supply not less than 1 m3/day. 5-th stage – Mineralization tube/Cartridge with Ca and Mg (Calcium and Magnesium) as compensation minerals instead of removed salts. Connects using PVC pipes, adapters and fittings.</p> <p>Solenoid valve Mounted-in pressure Pump Manometers Check valve Switch of high pressure The power of electrical connection -220V – single – phase.</p> <p>Filter medium (activated carbon) and Reverse Osmosis membranes must be certified for use with drinking water (e.g. NSF 53 for carbon filter and NSF 58 for RO membrane)</p> <p>Product Installation and testing: Unit must be installed according to manufacturers' instruction in every health care facility. Each unit performance must be tested after installation. The supplier should provide water samples to external laboratory that must be tested to confirm that water produced complies with national drinking water standard and provide the results of the tests to UNICEF.</p> <p>.....</p>	

<p>Фильтры для воды с обратным осмосом (включая доставку в каждое медицинское учреждение, монтаж и тестирование воды после установки)</p>	<p>WARRANTY Not less than 12 months from installed date. 10% payment after 12 months warranty period and confirmation that water produced complies with national drinking water standard.</p> <p>.....</p> <p>Districts for installation:</p> <table border="0"> <tr><td>1. Khorog (IDD)</td><td>4</td><td>12. Ayni IDD</td><td>4</td></tr> <tr><td>2. Murgob (CDH)</td><td>4</td><td>13. Zafarobod (CDH)</td><td>4</td></tr> <tr><td>3. Vanj (IDD)</td><td>4</td><td>14. Jayhun (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>4. Istiqlol (CDH)</td><td>6</td><td>15. Jerkala (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>5. Konibodom (CDH)</td><td>6</td><td>16. Jomi (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>6. Istaravshan (IDD)</td><td>4</td><td>17. Dusti (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>7. Spitamen (CDH)</td><td>6</td><td>18. Farkhor (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>8. Maschoh (CDH)</td><td>4</td><td>19. Sangvor (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>9. Maschoh (IDD)</td><td>4</td><td>20. Nurobod (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>10. Devashtij (CDH)</td><td>4</td><td>21. Hissor (CDH)</td><td>6</td></tr> <tr><td>11. Ayni CDH</td><td>6</td><td>22. Lakhsh (CDH)</td><td>4</td></tr> </table> <p>.....</p> <p>Давление воды – 2-6 Бар Требуемая температура воды – +4...+40 С Вода PH 6-9 Минерализация не более 2000 мг/л Жесткость воды – не более – 10 мг/л</p> <p>Основные элементы системы: Производительность – 1м3/сутки (24 часа) при температуре воды +25С</p> <p>1-я ступень фильтрации (предварительная очистка) – механический фильтр</p> <p>2-я ступень фильтрации (вторичная очистка) – угольный фильтр (карбоновый)</p> <p>3-я ступень фильтрации (доочистка) – угольный фильтр (карбоновый)</p> <p>4-я ступень – мембранный фильтр (400 галлон/сут) с эквивалентной производительностью не менее 1м3/сут.</p> <p>5-я ступень – Минерализатор с минералами Са и Mg (кальция и магния) для компенсации удалённых солей. Подключается при помощи ПВХ трубок, адаптеров и фитингами.</p> <p>Соленоидный клапан Встроенный повысительный насос Манометры Обратный клапан Переключатель высокого давления</p>	1. Khorog (IDD)	4	12. Ayni IDD	4	2. Murgob (CDH)	4	13. Zafarobod (CDH)	4	3. Vanj (IDD)	4	14. Jayhun (CDH)	6	4. Istiqlol (CDH)	6	15. Jerkala (CDH)	6	5. Konibodom (CDH)	6	16. Jomi (CDH)	6	6. Istaravshan (IDD)	4	17. Dusti (CDH)	6	7. Spitamen (CDH)	6	18. Farkhor (CDH)	6	8. Maschoh (CDH)	4	19. Sangvor (CDH)	6	9. Maschoh (IDD)	4	20. Nurobod (CDH)	6	10. Devashtij (CDH)	4	21. Hissor (CDH)	6	11. Ayni CDH	6	22. Lakhsh (CDH)	4	
1. Khorog (IDD)	4	12. Ayni IDD	4																																											
2. Murgob (CDH)	4	13. Zafarobod (CDH)	4																																											
3. Vanj (IDD)	4	14. Jayhun (CDH)	6																																											
4. Istiqlol (CDH)	6	15. Jerkala (CDH)	6																																											
5. Konibodom (CDH)	6	16. Jomi (CDH)	6																																											
6. Istaravshan (IDD)	4	17. Dusti (CDH)	6																																											
7. Spitamen (CDH)	6	18. Farkhor (CDH)	6																																											
8. Maschoh (CDH)	4	19. Sangvor (CDH)	6																																											
9. Maschoh (IDD)	4	20. Nurobod (CDH)	6																																											
10. Devashtij (CDH)	4	21. Hissor (CDH)	6																																											
11. Ayni CDH	6	22. Lakhsh (CDH)	4																																											

	<p>Подключение фильтра воды с обратным осмосом - однофазное - 220В</p> <p>Фильтрующий материал (активированный уголь) и мембраны обратного осмоса должны быть сертифицированы для использования с питьевой водой (например, NSF 53 для угольного фильтра и NSF 58 для мембраны обратного осмоса).</p> <p>Установка и тестирование воды: Устройство должно быть установлено в соответствии с инструкциями производителя в каждом медицинском учреждении. Работоспособность каждого устройства должна быть проверена после установки.</p> <p>Поставщик должен предоставить образцы воды в независимую лабораторию, которые должны быть проверены для подтверждения соответствия произведенной воды национальному стандарту питьевой воды, и предоставить результаты тестов в ЮНИСЕФ.</p> <p>ГАРАНТИЯ Не менее 12 месяцев с даты поставки и установки.</p> <p>10 % оплаты после гарантийного периода и подтверждение того, что произведенная вода соответствует национальному стандарту питьевой воды.</p> <p>Районы для доставки и установки:</p> <table data-bbox="472 1276 1084 1703"> <tr> <td>1. Хорог (инф отд)</td> <td>4</td> <td>12. Айна инф отд</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2. Мургоб (ЦРБ)</td> <td>4</td> <td>13. Зафаробод (ЦРБ)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3. Ванч (ЦРБ)</td> <td>4</td> <td>14. Чайхун (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4. Истиклол (ЦРБ)</td> <td>6</td> <td>15. Черкала (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5. Конибодом (ЦРБ)</td> <td>6</td> <td>16. Чоми (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6. Истаравшан (IDD)</td> <td>4</td> <td>17. Дусти (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7. Спитамен (ЦРБ)</td> <td>6</td> <td>18. Фархор (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8. Масчо (ЦРБ)</td> <td>4</td> <td>19. Сангво (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9. Масчо (иинф отд)</td> <td>4</td> <td>20. Нуробод (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>10. Деваштич (ЦРБ)</td> <td>4</td> <td>21. Хисор (ЦРБ)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>11. Айна ЦРБ</td> <td>6</td> <td>22. Лахш (ЦРБ)</td> <td>4</td> </tr> </table>	1. Хорог (инф отд)	4	12. Айна инф отд	4	2. Мургоб (ЦРБ)	4	13. Зафаробод (ЦРБ)	4	3. Ванч (ЦРБ)	4	14. Чайхун (ЦРБ)	6	4. Истиклол (ЦРБ)	6	15. Черкала (ЦРБ)	6	5. Конибодом (ЦРБ)	6	16. Чоми (ЦРБ)	6	6. Истаравшан (IDD)	4	17. Дусти (ЦРБ)	6	7. Спитамен (ЦРБ)	6	18. Фархор (ЦРБ)	6	8. Масчо (ЦРБ)	4	19. Сангво (ЦРБ)	6	9. Масчо (иинф отд)	4	20. Нуробод (ЦРБ)	6	10. Деваштич (ЦРБ)	4	21. Хисор (ЦРБ)	6	11. Айна ЦРБ	6	22. Лахш (ЦРБ)	4	
1. Хорог (инф отд)	4	12. Айна инф отд	4																																											
2. Мургоб (ЦРБ)	4	13. Зафаробод (ЦРБ)	4																																											
3. Ванч (ЦРБ)	4	14. Чайхун (ЦРБ)	6																																											
4. Истиклол (ЦРБ)	6	15. Черкала (ЦРБ)	6																																											
5. Конибодом (ЦРБ)	6	16. Чоми (ЦРБ)	6																																											
6. Истаравшан (IDD)	4	17. Дусти (ЦРБ)	6																																											
7. Спитамен (ЦРБ)	6	18. Фархор (ЦРБ)	6																																											
8. Масчо (ЦРБ)	4	19. Сангво (ЦРБ)	6																																											
9. Масчо (иинф отд)	4	20. Нуробод (ЦРБ)	6																																											
10. Деваштич (ЦРБ)	4	21. Хисор (ЦРБ)	6																																											
11. Айна ЦРБ	6	22. Лахш (ЦРБ)	4																																											

Description Наименование	Q-ty/ К-во	Specifications Спецификации	Picture/Фото																												
<p>2. Mineralization tube with K and Mg (Potassium and Magnesium) (Including delivery to every health facility and installation)</p> <p>Минерализатор с минералами К и Mg (калия и магния) (включая доставку в каждое медицинское учреждение и монтаж)</p>	<p>74</p>	<p>Mineralization tube with Ca and Mg (Calcium and Magnesium) as compensation minerals instead of removed salts. Complete with PVC connection pipes, adapters and fittings.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Water temperature 4 – 40°C - Water consumption resource up to 6000 l (6m3). - The content of mineral components when using a mineralizer is up to 1.5 mg – eq/l. <p>Districts for installation:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Isfara (IDD+CDH) - 10</td> <td>8. Shahrituz IDD - 2</td> </tr> <tr> <td>2. B. Gafurov (Yova) - 6</td> <td>9. Shahrinav CDH - 6</td> </tr> <tr> <td>3. Masch Kuhi CDH - 4</td> <td>10. Tursunzoda IDH - 4</td> </tr> <tr> <td>4. Penjikent IDH - 4</td> <td>11. Varzob CDH - 6</td> </tr> <tr> <td>5. Vaksh IDD of CDH - 4</td> <td>12. Rogun CDH - 6</td> </tr> <tr> <td>6. Ryanj (IDH + CDH) - 10</td> <td>13. Rudaki CDH - 6</td> </tr> <tr> <td>7. Bokhtar city hosp- 6</td> <td></td> </tr> </table> <p>*****</p> <p>Минерализатор с минералами Ca и Mg (кальция и магния) для компенсации удалённых солей. В комплекте с ПВХ трубками подключения, адаптерами и фитингами.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Температура воды 4 – 40°C - Ресурс по расходу воды до 6000 л (6м3). - Содержание минеральных компонентов при использовании минерализатора до 1,5 мг – экв/л. <p>Районы для доставки и установки:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Исфара (инф отд+ЦРБ) - 10</td> <td>8. Шахринав инф отд -2</td> </tr> <tr> <td>2. Б. Гафуров (Ёва) - 6</td> <td>9. Шахринав ЦРБ - 6</td> </tr> <tr> <td>3. Масч Кухи ЦРБ - 4</td> <td>10. Т-Зода инф бол- 4</td> </tr> <tr> <td>4. Панчакент ЦРБ - 4</td> <td>11. Варзоб ЦРБ - 6</td> </tr> <tr> <td>5. Вахш инф отд - 4</td> <td>12. Рогун ЦРБ - 6</td> </tr> <tr> <td>6. Панч (инф отд + ЦРБ) - 10</td> <td>13. Рудаки ЦРБ - 6</td> </tr> <tr> <td>7. Бохтар гор больн - 6</td> <td></td> </tr> </table>	1. Isfara (IDD+CDH) - 10	8. Shahrituz IDD - 2	2. B. Gafurov (Yova) - 6	9. Shahrinav CDH - 6	3. Masch Kuhi CDH - 4	10. Tursunzoda IDH - 4	4. Penjikent IDH - 4	11. Varzob CDH - 6	5. Vaksh IDD of CDH - 4	12. Rogun CDH - 6	6. Ryanj (IDH + CDH) - 10	13. Rudaki CDH - 6	7. Bokhtar city hosp- 6		1. Исфара (инф отд+ЦРБ) - 10	8. Шахринав инф отд -2	2. Б. Гафуров (Ёва) - 6	9. Шахринав ЦРБ - 6	3. Масч Кухи ЦРБ - 4	10. Т-Зода инф бол- 4	4. Панчакент ЦРБ - 4	11. Варзоб ЦРБ - 6	5. Вахш инф отд - 4	12. Рогун ЦРБ - 6	6. Панч (инф отд + ЦРБ) - 10	13. Рудаки ЦРБ - 6	7. Бохтар гор больн - 6		
1. Isfara (IDD+CDH) - 10	8. Shahrituz IDD - 2																														
2. B. Gafurov (Yova) - 6	9. Shahrinav CDH - 6																														
3. Masch Kuhi CDH - 4	10. Tursunzoda IDH - 4																														
4. Penjikent IDH - 4	11. Varzob CDH - 6																														
5. Vaksh IDD of CDH - 4	12. Rogun CDH - 6																														
6. Ryanj (IDH + CDH) - 10	13. Rudaki CDH - 6																														
7. Bokhtar city hosp- 6																															
1. Исфара (инф отд+ЦРБ) - 10	8. Шахринав инф отд -2																														
2. Б. Гафуров (Ёва) - 6	9. Шахринав ЦРБ - 6																														
3. Масч Кухи ЦРБ - 4	10. Т-Зода инф бол- 4																														
4. Панчакент ЦРБ - 4	11. Варзоб ЦРБ - 6																														
5. Вахш инф отд - 4	12. Рогун ЦРБ - 6																														
6. Панч (инф отд + ЦРБ) - 10	13. Рудаки ЦРБ - 6																														
7. Бохтар гор больн - 6																															